

Strzelce Wielkie, dnia 28 maj 2015r.

Zamawiający
GMINA STRZELCE WIELKIE
98-337 Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZP.271.3.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie ”

1. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie Art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U.z 2013r. poz.907 ze zm.), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia :

Treść zapytania 1:

Proszę wskazać jaka podbudowa pod poliuretan ma być wykonana? (przekrój konstrukcyjny pod nawierzchnie)

Odpowiedź zapytanie 1:

Na podbudowę boiska (do siatkówki i piłki ręcznej) należy zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o ciągłym uziarnieniu - warstwa dolna 0/63 gr. 12 cm, warstwa górna 0/31,5 gr.8 cm (łącznie 20 cm)

Treść zapytania 2:

Proszę o dokładniejsze sprecyzowanie wymaganej nawierzchni co zamawiający rozumie pod pojęciem kamienia polerowanego o bardzo drobnej frakcji ? (przekrój konstrukcyjny nawierzchni)

Odpowiedź zapytanie 2:

Nawierzchnia z kamienia polerowanego - kostka betonowa z posypką z kamienia w kolorze biało czarnym (kostka śrutowana z elementów kwadratowych) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Pod nawierzchnią ścieżki wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm.

Treść zapytania 3:

W przedmiarze robót brak pozycji wykonania robót ziemnych pod koryto boiska dużego wielofunkcyjnego. Czy należy wykonać te roboty czy może podbudowa już istnieje?

Odpowiedź zapytanie 3:

Należy wykonać wszystkie prace ziemne (niwelacja terenu, korytowanie) niezbędne do prawidłowego wykonania warstw konstrukcyjnych boisk ścieżek i ciągów pieszo - jezdnych. Grunt z korytowania wywieźć poza teren budowy i zutylizować.

Przy wymiarowaniu boisk zaistniała oczywista omyłka – proszę przyjmować wartość z przedmiaru : Wymiary boiska 32 x 19 m, 28 x 12 m

Treść zapytania 4:

Jakie boiska z nawierzchni poliuretanowej należy wykonać ?

Odpowiedź zapytanie 4 :

Z nawierzchni poliuretanowej będą wykonane dwa boiska wraz z opaską do siatki (ogrodzenia) wymiar powierzchni 32x 19m, 28 x 12m , grubość nawierzchni poliuretanowej 13mm. Za kosztami wykonać piłkochwyty o długości 15m wysokości 3,0m, a na reszcie powierzchni, obwodowo wykonać ogrodzenie z siatki o wysokości 3,0 m.

Treść zapytania 5:

Czy zamawiający wymaga wykonania obu elementów ogrodzenia i piłkochwyków?

Odpowiedź zapytania 5:

Na odcinku piłkochwyków nie będzie siatki.

2. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U.z 2013r. poz.907 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWIZ) w następującym zakresie :

1. pkt 10.12

„Oferta przetargowa na zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie”

NIE OTWIERAĆ PRZED 09-06-2015r godz. 8¹⁵

2. pkt 12.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce Wielkie nie później niż do dnia 09-06-2015 do godziny 8⁰⁰

3. pkt 12.3

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 09-06-2015 o godzinie 8¹⁵ w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie”

Z up. Wójta
Magdalena Drewniak
SEKRETARZ GMINY