

Strzelce Wielkie, 29.12.2020

**Zamawiający:**

Gmina Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 14  
98-337 Strzelce Wielkie  
NIP: 5080013940  
REGON: 151398646

***Wszyscy Wykonawcy***

***zainteresowani postępowaniem***

**Nazwa postępowania:**

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIEWCU”

**Znak : ZP.271.14.2020**

**WYJAŚNIENIA NR 1**  
**do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Zapytanie nr 1 z dnia 22.12.2020:**

Proszę o uściślenie czy proponowany kocioł dla utrzymania stałej wysokiej wydajności i sprawności powinien posiadać system mechanicznego czyszczenia wymiennika kotła ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

**Zapytanie nr 2 z dnia 22.12.2020:**

Czy zważywszy na zapotrzebowanie na ciepło wynikające z audytu wynoszące 55,7 kW można zastosować kocioł o mocy znamionowej 56 kW?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wymaga zaoferowania kotła o mocy nominalnej nie mniejszej niż 60 kW, zgodnie z PFU.

Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

  
WÓJT  
Marek Jednak  
Kierownik Zamawiającego