

Strzelce Wielkie, 04.01.2021

**Zamawiający:**

Gmina Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 14  
98-337 Strzelce Wielkie  
NIP: 5080013940  
REGON: 151398646

***Wszyscy Wykonawcy***

***zainteresowani postępowaniem***

**Nazwa postępowania:**

**Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH”**

**Znak : ZP.271.15.2020**

**WYJAŚNIENIA NR 2**  
**do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Zapytanie nr 6 z dnia 30.12.2020.**

Czy Zamawiający wykonywał koncepcję wstępną rozmieszczenia wszystkich modułów na dachach budynków szkoły?

Z wstępnych wyliczeń na podstawie Geoportalu wynika, iż wymagana ilość modułów tj. ponad 400 szt. nie zmieści się na wskazanych dachach, jeżeli zamontujemy je prawidłowo — zgodnie ze sztuką.

Czy zatem Zamawiający potwierdza, że wymagana moc się zmieści na wskazanych dachach?

Czy jeśli wymagana ilość modułów się nie zmieści na wskazanych dachach — Zamawiający przewiduje dodatkowo wyznaczenie np. powierzchni gruntu?

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu zamówienia ? ( tj. zmniejszenie mocy instalacji?)

**Odpowiedź:**


- a) Zamawiający potwierdza, że oczekuje montażu instalacji na dachu.
- b) W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi koncepcję rozmieszczenia paneli na dachu i jeżeli okaże się, że wymagana liczba paneli nie zmieści na dachu, co potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiający wskaże dodatkową lokalizację: elewację lub grunt.
- c) Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia mocy instalacji do poziomu niższego niż jest to wskazane w SIWZ.




**Zapytanie nr 7 z dnia 30.12.2020.**

Czy w związku z licznymi przeszkodami na dachach budynków, które powodują czasowe zacinienie (kominy, inne konstrukcje) Zamawiający dla prawidłowej pracy instalacji wymaga montażu optymalizatorów mocy dla każdego modułu?

Zwykły system.



System z optymalizatorami mocy



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy. Ponadto Zamawiający przypomina, że przedmiotowe projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. PPOŻ oraz instalacje muszą być wykonane w całości zgodnie z tymi projektami.

**Treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

**WÓJT**  
*Marek Jednak*

.....  
Kierownik Zamawiającego