



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

Nasz znak: PPIS.HK.9020.1.20.355.2022

Pajęczno, dn. 18.11.2022r.

**Wójt
Gminy Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie**

DECYZJA 28/22

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz.U. z 2020r. poz 2028 z późn. zm.), § 3 ust 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, ust. 6, ust 8, ust 9, zał. Nr 1 część C tab. 2 lp.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr SB/121255/10/2022 z dnia 07.10.2022r., Nr P/0/10/2022/509/FM/1/P/1 z dnia 27.10.2022r., Nr P/0/10/2022/509/FM/3/P/1 z dnia 27.10.2022r. i Nr PSSE-OL-LHK/S/304/1,2/22 z dnia 17.11.2022r. próbek wody pobranych do badania z wodociągu Zamoście w punktach zgodności,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych
wodociągu Zamoście w gm. Strzelce Wielkie**

z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu w wodzie, w związku z czym, przy zachowaniu maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu na poziomie nie wyższym niż 130 µg/l w wodzie dostarczanej w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia,

nakazuje

1. zapewnić odbiorcom wodę pochodzącą z wodociągu Zamoście odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz, U. z 2017r. poz. 2294) poprzez podjęcie działań naprawczych zmierzających do

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

obniżenia zawartości manganu w wodzie do poziomu określonego w w/w rozporządzeniu.

2. przedłożyć wyniki badania próbek wody potwierdzających wykonanie nakazu ujętego w pkt 1. Próbki wody powinny być pobrane w punkcie wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w co najmniej dwóch punktach na sieci wodociągowej (w tym w Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii) i zbadane w kierunku oznaczenia parametrów grupy A określonych w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) i manganu.
3. poinformować niezwłocznie w sposób skuteczny odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia;
4. przedłożyć plan działań naprawczych w terminie **3 dni** od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
5. wykonać kontrolne badania jakości wody z wodociągu Zamoście w punkcie wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w co najmniej dwóch punktach na sieci wodociągowej (w tym w Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii) w grudniu 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku oznaczenia poziomu manganu oraz parametrów grupy A określonych w Zał. Nr 2 Część A w/w rozporządzenia. Wartość stężenia manganu nie może przekroczyć 130 µg/l w badanej próbce wody.

Termin wykonania obowiązków ujętych w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji ustala się na dzień 31.01.2023r.

O wykonaniu powyższych nakazów należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, natomiast do jej zadań w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z treścią art. 4 ust 1 pkt 1, należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.), organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 03.10.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody do badań z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zamoście w punkcie zgodności: hydrofornia. W dniu 11.10.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie z badań Nr SB/121255/10/2022 z dnia 07.10.2022r., z którego wynikało, iż w badanej próbce wody stwierdzono ponadnormatywne stężenie manganu w ilości 70 µg/l. Zgodnie z zał. Nr 1 część C tab. 2 lp.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinno przekraczać 50 µg/l.

W dniu 21.10.2022r. ponownie pobrano próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej w punktach zgodności. W dniu 27.10.2022r. właściciel wodociągu przedstawił

sprawozdania z badań próbek wody Nr P/0/10/2022/509/FM/1/P/1 z dnia 27.10.2022r. i Nr P/0/10/2022/509/FM/3/P/1 z dnia 27.10.2022r., z których wynikało, iż stężenie manganu w badanych próbkach również przekracza poziom określony w w/w rozporządzeniu i wynosi 73 µg/l (hydrofornia) i 83 µg/l (Szkoła Podstawowa w Zamościu-Kolonii).

W związku z powyższym dniu 27.10.2022r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu Zamoście. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie pismem z dnia 27.10.2022r. znak PPIS.HK.9020.1.20.337.2022 zawiadomił Wójta Gminy Strzelce Wielkie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zgłoszenia żądań i wypowiedzenia się co do całego zebranego materiału dowodowego. W dniu 18.11.2022r. przedstawiono sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/S/304/1,2/22 z dnia 17.11.2022r. z badań próbek wody pobranych do badań w dniu 14.11.2022r. z wodociągu Zamoście, z których wynikało, iż kolejny raz stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej stężenia manganu w hydroforni w ilości 104 µg/l.

Podwyższona zawartość manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej manganu w próbkach wody pobranych z wodociągu Zamoście dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi określając jednocześnie dopuszczalną wartość dla manganu na poziomie 130 µg/l. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie znaczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz postępowania w przypadku podwyższonych wartości stężenia manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wytycznymi WHO stężenia manganu występujące w wodzie przeznaczonej do spożycia ludzi nie wpływają szkodliwie na stan zdrowia zarazem jednak wskazano wartość 400 µg/l jako graniczną dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Umiarkowanie podwyższone stężenie manganu w wodzie nie przekraczające poziomu 400 µg/l i nie stwarzające bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi przy regularnej kontroli jakości wody mogą być akceptowalne przez określony czas, w ramach warunkowej przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w dniu 18.11.2022r. wydał komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście, który został przesłany Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z ww. ujęcia. Zobowiązał również Wójta Gminy Strzelce Wielkie do wykonania kontrolnych badań jakości wody, prowadzenia działań naprawczych, uzyskania stężenia manganu na poziomie określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Wyniki badania wody potwierdzające wykonanie zarządzenia należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie.

Mając na uwadze regulacje art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, iż do zadań własnych gminy należą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę — zobowiązaniem do wykonania zarządzeń niniejszej decyzji jest Wójt Gminy Strzelce Wielkie jako organ wykonawczy gminy zgodnie art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym*. Art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*, zobowiązuje przedsiębiorstwo wodociągowo—kanalizacyjne do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne obejmuje m.in. uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje w wodę 5406 mieszkańców miejscowości: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki (z wyjątkiem posesji nr: 45, 46, 47), Górki, Marzęcice, Wiewiec, Wola Wiewiecka, Zamoście, Zamoście-Kolonia, Wistka, Strzelce Wielkie, Pomiary, Skąpa w gminie Strzelce Wielkie, Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary w gminie Sulmierzyce, Kruplin-Barbarówka, Kruplin Średni, Kruplin-Piaski, Kruplin Parcela oraz Dubidze Kolonia (posesje od nr 22 do nr 31) w gminie Nowa Brzeźnica, w powiecie pajęczańskim.

Pouczenie

1. Stosownie do przepisów art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.

4. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. Wójt Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Dąbrowa