



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

URZĄD GMINY  
W STRZELCACH WIELKICH

PPIS.HK.903.414.2022

Pajęczno, dnia 21.12.2022r.

Wpłynęło: 22.12.2022

L.dz .....

Ilość zał. .... Podpis .....

**Wójt Gminy Strzelce Wielkie  
ul. Częstochowska 14  
98-337 Strzelce Wielkie**

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 414/2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza

warunkową przydatność wody z wodociągu Zamoście do spożycia w badanym zakresie

**UZASADNIENIE**

W dniu 20.12.2022r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/S/331/1,2,3/22 z dnia 09.12.2022r. z badania próbek wody pobranych do badania w dniu 05.12.2022r. z wodociągu Zamoście, w punktach zgodności:

1. Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie,
2. hydrofornia, Zamoście Kolonia 66a, 98-337 Strzelce Wielkie,
3. Szkoła Podstawowa, Zamoście Kolonia 2, 98-337 Strzelce Wielkie.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrano w dniu 05.12.2022r. próbki wody z wodociągu Zamoście do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą oraz stężenie manganu.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych woda z wodociągu Zamoście nie spełnia wymagań określonych w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu w wodzie w ilości 85 µg/l (hydrofornia) i 87 µg/l (Szkoła Podstawowa w Zamoście Kolonia). Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tab. 2 lp. 5 w/w rozporządzenia stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinno przekraczać 50 µg/l.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
*Bożena*  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
2. a/a