



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

HK.903.58.2024

Pajęczno, dnia 20.03.2024r.

**Wójt Gminy
Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 58/HK/24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody w wodociągu Zamoście do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie otrzymał sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/N/19P/1,2/24 z dnia 06.03.2024r. z badania próbek wody pobranych do badania w ramach kontroli urzędowej w dniu 27.02.2024r. z wodociągu Zamoście w punktach zgodności:

1. Zamoście-Kolonia – hydrofornia,
2. Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie.

W ramach kontroli urzędowej nad jakością wody pobrano w dniu 27.02.2024r. próbki wody z wodociągu Zamoście do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną.

W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda w wodociągu Zamoście spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pajęcznie**

Klaudia Szmigiel
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie,
2. a/a

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1033.1716.2741
Nazwa dokumentu	Ocena Zamoście PIS A.pdf
Tytuł dokumentu	Ocena Zamoście PIS A
Sygnatura dokumentu	HK.903.58.2024
Data dokumentu	20.03.2024 12:20:09
Skrót dokumentu	3A3F41AE4BCFCE75FB39B21A640E45B0842 1A693
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	20.03.2024
Sygnatariusz	Klaudia Szmigiel
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Szmigiel Klaudia, 20.03.2024 12:19:54, wersja 1.1 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS)) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	20.03.2024 12:33:34
Autor wydruku:	Stasiak Edyta