



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

Nasz znak: PPIS.HK.9020.1.20.181.2023

Pajęczno, dn. 27.06.2023r.

**Wójt
Gminy Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie**

DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 10 § 2, art. 104, art. 130 § 3 pkt 1, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 3 ust 3 pkt 1, ust. 8, zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr: P/0/05/2023/701/FM/1 z dnia 06.06.2023r., P/0/05/2023/701/FM/2 z dnia 06.06.2023r., P/0/05/2023/701/FM/3 z dnia 06.06.2023r., PSSE-OL-LHK/S/154/1,2,3/23 z dnia 20.06.2023r. próbek wody pobranych do badania w dniach 31.05.2023r. i 12.06.2023r. z wodociągu Zamoście

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

stwierdza

**wygaśnięcie decyzji Nr 4/23 znak: PPIS.HK.9020.1.20.149.2023 z dnia 26.05.2023r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych
wodociągu Zamoście w gm. Strzelce Wielkie.**

Uzasadnienie

W dniu 26.05.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie wydał decyzję Nr 4/23 znak: PPIS.HK.9020.1.20.149.2023 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zamoście na podstawie sprawozdania z badań Nr P/0/05/2023/330/FM/3 z dnia 23.05.2023r. próbki wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.05.2023r. z w/w wodociągu, w punkcie zgodności (budynek Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich). Wyniki badanej próbki wody wykazały odchylenia od wymagań mikrobiologicznych stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w ilości 222 jtk/1ml. Badana woda nie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku nr 1C Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (zwanego dalej rozporządzeniem). Zgodnie z Zał. Nr 1 Część C Tab. 1

„Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia dopuszczalna wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C nie może przekraczać 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/ml w kranie konsumenta. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w w/w decyzji nakazał m.in. podjęcie działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, udokumentowanych wynikami badania jakości wody.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 31.05.2023r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do badań z wodociągu Zamoście w punktach zgodności: hydrofornia, budynek Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich i Szkoła Podstawowa w Zamościu-Kolonia). W dniu 07.06.2023r. otrzymano sprawozdania Nr: P/0/05/2023/701/FM/1 z dnia 06.06.2023r., P/0/05/2023/701/FM/2 z dnia 06.06.2023r., P/0/05/2023/701/FM/3 z dnia 06.06.2023r., z których wynikało, że prawie wszystkie zbadane parametry, w tym parametry określone w grupie A w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia (tzn. ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C, liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna) oraz enterokoki kałowe, nie wykazały przekroczenia wartości parametrycznych. Wyjątek stanowił mangan, którego stężenie wynosiło 58 µg/l w próbce wody pobranej do badań w hydroforni (sprawozdanie z badań Nr P/0/05/2023/701/FM/1 z dnia 06.06.2023r.). Zgodnie z Zał. Nr 1 Część C Tabela 2 rozporządzenia dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinno przekraczać 50 µg/l. Ponadto w badanych próbkach wody nie oznaczono stężenia chloru wolnego.

W dniu 12.06.2023r. pobrano ponownie w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do badań z wodociągu Zamoście w punktach zgodności: hydrofornia, budynek Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich i Szkoła Podstawowa w Zamościu-Kolonia w zakresie oznaczenia parametrów określonych w grupie A w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia (tzn. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna) oraz stężenia chloru wolnego. W dniu 26.06.2023r. otrzymano sprawozdanie z badań Nr PSSE-OL-LHK/S/154/1,2,3/23 z dnia 20.06.2023r., z którego wynikało, iż w zakresie większości oznaczonych parametrów grupy A określonych w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia oraz stężenia chloru wolnego badane próbki wody odpowiadały wymaganiom rozporządzenia. Wyjątek stanowiła mętność, która wynosiła: 3,9 NTU (hydrofornia), 1,6 NTU (Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich), 2,5 NTU (Szkoła Podstawowa w Zamościu-Kolonia). Zgodnie z zał. Nr 1 Część C Tabela 2 rozporządzenia zalecany zakres wartości mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 1,0 NTU.

Wobec powyższego, mając na uwadze, iż wszystkie badane parametry mikrobiologiczne oraz większość parametrów fizykochemicznych określonych w Zał. Nr 2 Część A rozporządzenia, a także stężenie chloru wolnego w próbkach wody pobranych do badania w dniu 12.06.2023r. spełniały wymagania rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w dniu 26.06.2023r. wydał komunikat informujący o tym, iż woda z wodociągu Zamoście może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Podwyższona mętność i podwyższone stężenie manganu w wodzie może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2023r. poz. 537) Wójt Gminy Strzelce Wielkie jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził wygaśnięcie decyzji Nr 4/23 znak: PPIS.HK.9020.1.20.149.2023 z dnia 26.05.2023r. dla przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zaznacza, iż nadal obowiązuje decyzja Nr 28/22 znak: PPIS.HK.9020.1.20.355.2022 z dnia 18.11.2022r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście z uwagi na utrzymujący się podwyższony poziom stężenia manganu.

Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej

sprawie art. 10 § 1 tejże ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wodna 40, 90-046 Łódź. Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 Kpa).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Wniesienie odwołania przez stronę nie wstrzymuje wykonania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji (art. 130 § 3 pkt 1 Kpa).
5. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

Bożena
Derek

Elektronicznie
podpisany przez
Bożena Derek
Data: 2023.06.27
11:56:30 +02'00'

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
2. Wójt Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu, ul. Kolejowa 63, 98-300 Dąbrowa