



p. H. Wiktoriańska
12.08.2023r.
Starszy Inspektor
Gabriela Sobaniak

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27


www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.903.1.20.249.2023

Pajęczno, dnia 17.08.2023r.

904
21.08.2023r.
SEKRETARZ GMINY
Agnieszka Rochowska



**Wójt Gminy
Strzelce Wielkie
ul. Częstochowska 14
98-337 Strzelce Wielkie**

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Zamoście**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537), § 22 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po zapoznaniu się z danymi zawartymi w sprawozdaniach z przeprowadzonych badań jakości wody do spożycia pobranej do badań w okresie 31.05.2023r. – 25.07.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej po zakończeniu działań naprawczych oraz w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki wody
1.	PSSE-OL-LHK/S/154/1,2,3/23	12.06.2023r.	Zamoście Kolonia 66a - hydrofornia
2.	PSSE-OL-LHK/S/154/1,2,3/23	12.06.2023r.	Strzelce Wielkie – Urząd Gminy
3.	PSSE-OL-LHK/S/154/1,2,3/23	12.06.2023r.	Zamoście – Szkoła Podstawowa
4.	P/0/07/2023/312/FM/1	18.07.2023r.	Zamoście - hydrofornia
5.	P/0/07/2023/312/FM/2	18.07.2023r.	Strzelce Wielkie – Urząd Gminy
6.	P/0/07/2023/312/FM/3	18.07.2023r.	Zamoście – Kolonia 2 – Szkoła Podstawowa
7.	PSSE-OL-LHK/N/130P/1,2,3/23	25.07.2023r.	Zamoście - hydrofornia
8.	PSSE-OL-LHK/N/130P/1,2,3/23	25.07.2023r.	Zamoście – Kolonia 2 – Szkoła Podstawowa
9.	PSSE-OL-LHK/N/130P/1,2,3/23	25.07.2023r.	Strzelce Wielkie – Urząd Gminy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście, którego właścicielem jest Gmina Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie Decyzją Nr 28/22 znak: PPIS.HK.9020.1.20.355.2022 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Zamoście z uwagi na utrzymujące się podwyższone stężenia manganu, nakazując m.in. podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody w wodociągu Zamoście do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*.

W dniu 19.05.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej w trakcie prowadzonych działań naprawczych pobrano próbkę wody z wodociągu Zamoście w punkcie zgodności (budynek Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich) do badań w zakresie określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* oraz enterokoków kałowych i manganu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w ilości 222 jtk/ml. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie Decyzją Nr 4/23 z dnia 26.05.2021r. znak: PPIS.HK.9020.1.20.149.2023 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście i nakazał zarządzającemu wodociągiem, tj. Wójtowi Gminy Strzelce Wielkie, podjęcie działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody podawanej do sieci wodociągowej do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W celu przywrócenia należytej jakości wody w wodociągu Zamoście, zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze, a po ich zakończeniu w dniu 12.06.2023r. zostały pobrane próbki wody do badania w punktach zgodności: w hydroforni, w Szkole Podstawowej w Zamościu Kolonii i w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich. W próbkach tych nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, bakterii *Escherichia coli* i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Nie stwierdzono też przekroczenia wartości parametrycznej, barwy, mętności, smaku, zapachu, pH, przewodności elektrycznej właściwej, stężenia chloru wolnego.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie Decyzją z dnia 27.06.2023r. znak: PPIS.HK.9020.1.20.181.2023 stwierdził wygaśnięcie decyzji Nr 4/23 z dnia 26.05.2021r. znak: PPIS.HK.9020.1.20.149.2023 o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście. Zarządzający wodociągiem w dniu 18.07.2023r. pobrał kolejne próbki wody do badań z wodociągu Zamoście w w/w punktach zgodności, które w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli i enterokoki) oraz fizykochemicznych (barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa, stężenie manganu) nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych określonych w w/w rozporządzeniu.

Wobec powyższego w dniu 24.07.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście.

Zgodnie z §20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez zarządzającego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie wykonał kontrolne badanie jakości wody w wodociągu Zamoście mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia w/w wymagania. Próbkę wody pobrano w dniu 25.07.2023r. w hydroforni w Zamościu, w Szkole Podstawowej w Zamoście Kolonia 2 i w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli, enterokoków kałowych i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C a zbadane parametry fizykochemiczne (barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa stężenie chloru wolnego) nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, woda w wodociągu Zamoście spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Zamoście w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

Szmigiel
Klaudia Szmigiel

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a